

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí

Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz

Spis. zn.: ŽP - 01/22451/2010/Svo

Jičín, dne 29.6.2011

Č.j.: MuJc/2011/17328/ZP/Svo



MUJCX00C0T1Q



Oprávněná úřední osoba:

Ing. Svobodová - referent odboru životního prostředí

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

Ivana Jandová, Veliš 43, 507 21 Veliš u Jičína

Jiří Janda, Veliš 43, 507 21 Veliš u Jičína

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

Obec Bystřice, Bystřice 111, 507 23 Libáň

ROZHODNUTÍ

č. 106/11

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 7.12.2010 podali

Ivana Jandová, nar. 5.4.1961, Veliš 43, 507 21 Veliš u Jičína,

Jiří Janda, nar. 19.3.1962, Veliš 43, 507 21 Veliš u Jičína

(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení stavebníkovi

I. vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

na pozemku p.č. 648 v k.ú. Važice, hydrogeologický rajon 436 – Labská křída, podle § 8 odst. 1 písmene c) vodního zákona, přičemž předčištěné odpadní vody budou z rekreačního objektu č.p. 19 na pozemku st. p. 72/2 v katastrálním území Važice vypouštěny

| | | |
|--------------------|-------------|----------------------------------|
| <u>v množství:</u> | max. | 0,60 m³/den |
| | max. | 19,00 m³/měsíc |
| | max. | 219,00 m³/rok |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| <u>v kvalitě:</u> | „m“ |
| BSK₅ | 40 mg/l |
| CHSK_{Cr} | 150 mg/l |
| NL | 40 mg/l |
| N-NH₄ | 20 mg/l |
| P | 10 mg/l |

„m“ je maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozборы dvouhodinových směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

příčemž dvouhodinový směsný vzorek vznikne sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut v jednom kontrolním profilu.

Podmínky vypouštění odpadních vod:

1. Povolení se vydává na dobu, která začne běžet dnem uvedení níže povolené stavby do trvalého provozu a končí dnem **30.6.2021**.
2. Kontrola ukazatelů kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 416/2010 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod, a to v četnosti **1x za rok v měsíci červenci**, (s přihlédnutím k metodickému pokynu k tomuto nařízení vlády). Kontrolní profil pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod je za zemním filtrem. Tento vzorek nesmí přesáhnout stanovené ukazatele. Měření jakosti vypouštěných odpadních vod a odběr vzorků bude zajištěno oprávněnou laboratoří. Budou sledovány tyto ukazatele kvality vypouštěných odpadních vod: BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄ a P.
3. Kontrola množství vypouštěných odpadních vod bude nahrazena měřením odebírané vody nebo výpočtem ze směrných čísel – 1 x za rok.
4. Výsledek kontroly ukazatelů jakosti (protokol rozboru vypouštěných odpadních vod) a množství (odečet z vodoměru nebo výpočet ze směrných čísel v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vypouštěných odpadních vod bude vždy k 31.1. následujícího kalendářního roku předkládán vodoprávnímu úřadu.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

II. vydává stavební povolení

v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona, § 115 stavebního zákona, § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu ke stavbě vodního díla

Likvidace odpadních vod

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 72/2, parc. č. 648 v katastrálním území Važice, za účelem předčištění odpadních vod z rekreačního objektu č.p. 19 na pozemku st. p. 72/2 v katastrálním území Važice před jejím vypouštěním do vod podzemních.

Popis stavby:

- plastový septik K1 a zemní filtr ZBF-1B (výrobce Bazénplast Bělá u Turnova)
- venkovní kanalizace PVC DN 150 o celkové délce cca 36 m
- vsakovací drenáž PVC-U-100 v délce 30 m

Podmínky pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona, ustanovení § 115 stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení, kterou v dubnu 2011 vypracoval Ing. Pavel Zemler (ČKAIT: 0500401), Jablonec nad Nisou. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavbu provede stavební podnikatel oprávněný k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně vodoprávnímu úřadu doloží jméno (název) dodavatele stavby a jeho oprávnění.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. S napojení povrchové a dešťové vody projekt nepočítá.
6. Veškeré odpadní vody z WC, koupelny a kuchyně budou svedeny do septiku s filtrem s vypouštěním do vod podzemních (půdních vrstev).
7. Veškerá zemina z výkopu, která bude po dokončení využita k obsypu, případně k drobným terénním úpravám okolí stavby, bude skladována na stavebním pozemku. V případě potřeby odvozu materiálů (přebytečná zemina a pod.) lze tyto ukládat pouze na povolených, k tomuto účelu vymezených skládkách.
8. Po celou dobu stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“.
9. Po skončení prací je třeba vodoprávnímu úřadu ohlásit užívání stavby dle § 120 stavebního zákona se všemi náležitostmi podle § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb. a podle § 7 c) vyhlášky č. 432/2001 Sb., a to zejména:
 - doložení nepropustnosti nádrže septiku, filtru a kanalizačního potrubí po zabudování
 - certifikáty a prohlášení o shodě na výrobky mající rozhodující význam na výslednou kvalitu vodního díla
 - doklad o provedení stavby organizací oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů
10. Po ohlášení užívání stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka.
11. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v septiku a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou (a to nejméně 1x za rok). Doklady prokazující vývoz kalu ze septiku budou k nahlédnutí pro případnou kontrolu.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 7.12.2010 podal stavebník žádost o vydání povolení na stavbu „Likvidace odpadních vod“ na pozemcích st.p. 72/2 a p.č. 648 v k.ú. Važice a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (septik: x -680814, y -1015805, vsak: x -680813, y -1015837). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Územní souhlas s umístěním stavby byl vydán Stavebním úřadem Libáň dne 15.11.2010 pod č.j. SÚ 474/10 a souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Stavebním úřadem Libáň dne 15.11.2010 pod č.j. SÚ 474/10.

Podaná žádost obsahovala všechny podklady, které jsou nutné k posouzení věci, projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou, výpis z katastru nemovitostí, kterým je prokázáno vlastnické právo k pozemku, hydrogeologické posouzení vypracované odborně způsobilou osobou a vyjádření správců inženýrských sítí.

Vodoprávní úřad dne 20.5.2011 oznámil zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení návrhu, vodoprávní úřad nenařídil v dané věci ústní jednání a místní šetření, stanovil však, že ve lhůtě do 7.6.2011 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Vodoprávní úřad je zároveň upozornil, že na pozdě podané námítky a stanoviska ve věci povolení stavby nebude v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona brát zřetel.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vodoprávní úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených § 8, 9, 10, 15 a 38 vodního zákona a § 111 až 115 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodách a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve stavebním řízení ověřil, že navrhovaná stavba vodního díla nebude v rozporu s veřejnými zájmy a zájmy chráněnými vodním a stavebním zákonem. Vodoprávní úřad posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů a zajistil vzájemný soulad těchto předložených stanovisek.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do půdních vrstev (vod podzemních), jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí a povolení stavby vodního díla, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v těchto výrocích uvedených.

Účastníci řízení:

- Ivana Jandová a Jiří Janda, jako žadatelé/stavebníci v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“) – výrok I. a v souladu s § 109 odst. 1 pís. a) stavebního zákona – výrok II.
- Obec Bystřice, jako obec, v jejímž územním obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, v souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona

Vodoprávní úřad během řízení nezjistil další subjekty, jejichž práva či právem chráněné zájmy by byly rozhodnutím přímo dotčeny.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění:

Ověřená projektová dokumentace a štítek stavba povolena bude zaslány dle § 115 stavebního zákona po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Toto stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen **oznámít příslušnému Archeologickému ústavu AV ČR** (případně i oprávněné organizaci - např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde-li k archeologickému nálezů mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Dobu **platnosti povolení k nakládání** s vodami lze k návrhu oprávněného **prodloužit**, pokud se nezmění podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Návrh na prodloužení platnosti povolení je nutno podat před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno. V takovém případě povolení k nakládání s vodami nezaniká, dokud o návrhu nebude rozhodnuto.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 25.5.2011..

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
Ivana Jandová, Veliš č.p. 43, 507 21 Veliš u Jičína
Jiří Janda, Veliš č.p. 43, 507 21 Veliš u Jičína

ostatní účastníci (doručenky)
Obec Bystřice, IDDS: t97a577

dotčené orgány
MěÚ Jičín, odd. státní památkové péče, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 1